

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

**АЛТАЙСКИЙ ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕПЛОВЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ,
ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ И СЕТЯМИ И КОТЛОНАДЗОРУ**

Приложение к акту проверки от 29.08.2019
№ 02-16-06/595

Открытое акционерное общество «Издательско-полиграфическое предприятие «Алтай»,
ИНН 2225073266

656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Короленко, 105

*(Организационная правовая форма, наименование, место
нахождения юридического лица, ИНН (для индивидуального
предпринимателя - фамилия, имя, отчество, ИНН, место
регистрации))*

**ПРЕДПИСАНИЕ № 02-16-06/595
об устранении выявленных нарушений**

«29» августа 2019г.

г. Барнаул, ул. Короленко, 105
(место выдачи)

Мною (нами): Салыковым Максимом Николаевичем, государственным инспектором
Алтайского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими
установками и сетями и котлонадзору, *(должностные лица (Ф.И.О., должности) проводившие проверку,*
выявившие нарушения обязательных требований и выдавшие предписания)
по результатам внеплановой, выездной проверки
(плановой, внеплановой, выездной, документарной)

Деятельности: Открытого акционерного общества «Издательско-полиграфическое
предприятие «Алтай» (сокращенное наименование ОАО «ИПП «Алтай»),
зарегистрированного по адресу: 656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Короленко, 105,
ИНН 2225073266

(сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе)

проведенной на основании распоряжения Сибирского управления Ростехнадзора от
14.08.2019 № 02-16-06/595

в период с 19.08.2019 по 29.08.2019

по адресу: 656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Короленко, 105, выявлены нарушения
обязательных требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых
актов и нормативно-технических документов в сфере соблюдения требований безопасной
эксплуатации тепловых энергоустановок

(промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений и т.д.)

На основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положения о
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 повторно предписыва(ю)ем устранить нижеследующие нарушения в установленные для этого сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	Не проведены гидравлические испытания с целью проверки прочности и плотности отремонтированных участков трубопроводов со всеми элементами и арматурой пробным давлением с занесением их результатов в паспорт трубопроводов	пункт 102 проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в отношении объектов теплоснабжения (тепловые установки и сети), приложение № 5 к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 декабря 2017 года № 557 (далее – ПЛ). Нарушен п. 5.2.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – ПТЭТЭ)	29.11.2019
2.	Не обеспечено наличие съемной тепловой изоляции на: фланцевых соединениях	пункт 107.1 ПЛ. Нарушен п. 5.2.13 ПТЭТЭ	29.11.2019
3.	Не обеспечено наличие съемной тепловой изоляции на: арматуре	пункт 107.2 ПЛ. Нарушен п. 5.2.13 ПТЭТЭ	29.11.2019
4.	Не обеспечено наличие съемной тепловой изоляции на: участках трубопроводов, подвергающихся периодическому контролю	пункт 107.3 ПЛ. Нарушен п. 5.2.13 ПТЭТЭ	29.11.2019
5.	Не проводится проверка присосов в топку котла не реже одного раза в год	пункт 125.1 ПЛ. Нарушен п. 5.3.24 ПТЭТЭ	29.11.2019
6.	Не обеспечена предварительная промывка тепловых сетей и внутренних систем теплоснабжения при пуске водогрейных	пункт 136.1 ПЛ. Нарушен п. 5.3.37 ПТЭТЭ	29.11.2019


	котлов в эксплуатацию		
7.	Не обеспечена предварительная промывка тепловых сетей и внутренних систем теплоснабжения перед началом отопительного сезона	пункт 136.2 ПЛ. Нарушен п. 5.3.37 ПТЭТЭ	29.11.2019
8.	Не обеспечено проведение гидравлических испытаний на тепловых энергоустановках после проведения ремонта	пункт 140.1 ПЛ. Нарушен п. 5.3.43 ПТЭТЭ	29.11.2019
9.	Не обеспечено проведение гидравлических испытаний на тепловых энергоустановках периодически, но не реже одного раза в 3 года	пункт 140.2 ПЛ. Нарушен п. 5.3.43 ПТЭТЭ	29.11.2019
10.	Не обеспечена проверка неразрушающими методами контроля сварных соединений трубопроводов с фиксацией результатов освидетельствования в паспортах	пункт 165 ПЛ. Нарушен п. 6.1.11 ПТЭТЭ	29.11.2019
11.	Не обеспечено наличие защитного стойкого антикоррозионного покрытия на наружных поверхностях трубопроводов и металлических конструкций тепловых сетей	пункт 172 ПЛ. Нарушен п. 6.1.30 ПТЭТЭ	29.11.2019
12.	Не обеспечено наличие тепловой изоляции независимо от температуры теплоносителя и способов прокладки на трубопроводах тепловых сетей	пункт 173.1 ПЛ. Нарушен п.п. 6.1.31, 6.1.33 ПТЭТЭ	29.11.2019
13.	Не обеспечено наличие тепловой изоляции независимо от температуры теплоносителя и способов прокладки на арматуре	пункт 173.2 ПЛ. Нарушен п.п. 6.1.31, 6.1.33 ПТЭТЭ	29.11.2019
14.	Не обеспечено наличие тепловой изоляции независимо от температуры теплоносителя и способов прокладки на фланцевых соединениях	пункт 173.3 ПЛ. Нарушен п.п. 6.1.31, 6.1.33 ПТЭТЭ	29.11.2019
15.	Не обеспечено наличие тепловой изоляции независимо от температуры теплоносителя и способов прокладки на компенсаторах	пункт 173.4 ПЛ. Нарушен п.п. 6.1.31, 6.1.33 ПТЭТЭ	29.11.2019
16.	Не обеспечено наличие тепловой изоляции независимо от температуры теплоносителя и способов прокладки на опорах труб	пункт 173.5 ПЛ. Нарушен п.п. 6.1.31, 6.1.33 ПТЭТЭ	29.11.2019
17.	Не обеспечено проведение периодического контроля тепловой изоляции тепловых сетей?	пункт 174 ПЛ. Нарушен п. 6.1.33 ПТЭТЭ	29.11.2019
18.	Не обеспечено хранение профилей теплотрасс по каждой магистрали с нанесением линии статического давления	пункт 180.4 ПЛ. Нарушен п. 6.2.5 ПТЭТЭ	29.11.2019
19.	Не обеспечено нанесение на план тепловой сети газопроводов	пункт 181.1 ПЛ. Нарушен п. 6.2.5 ПТЭТЭ	29.11.2019
20.	Не обеспечено нанесение на план тепловой сети канализации	пункт 181.2 ПЛ. Нарушен п. 6.2.5 ПТЭТЭ	29.11.2019
21.	Не обеспечено нанесение систематических отметок на плане тепловой сети мест аварийных повреждений	пункт 182.2 ПЛ. Нарушен п. 6.2.5 ПТЭТЭ	29.11.2019
22.	Не обеспечено проведение испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей с фиксацией результатов в	пункт 188.3 ПЛ. Нарушен п. 6.2.9 ПТЭТЭ	29.11.2019

	паспортах теплосетей после завершения текущего ремонта с заменой участков		
23.	Не обеспечено проведение гидравлических испытаний трубопроводов водяных тепловых сетей с целью проверки прочности и плотности	пункт 190 ПЛ. Нарушен п.п. 6.2.10, 6.2.11 ПТЭТЭ	29.11.2019
24.	Не проводится очистка трубопроводов тепловых сетей после капитального или текущего ремонта с заменой участков трубопроводов до пуска их в эксплуатацию	пункт 192 ПЛ. Нарушен п. 6.2.17 ПТЭТЭ	29.11.2019
25.	Отсутствует акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов	пункт 193 ПЛ. Нарушен п. 6.2.17 ПТЭТЭ	29.11.2019
26.	Не обеспечено наличие записей в паспорте тепловой сети о учете продолжительности эксплуатации трубопроводов и конструкций теплосети	пункт 199.1 ПЛ. Нарушен п. 6.2.33 ПТЭТЭ	29.11.2019
27.	Не обеспечено наличие записей в паспорте тепловой сети о результатах всех видов испытаний (кроме ежегодных на прочность и герметичность по окончании отопительного сезона)	пункт 199.2 ПЛ. Нарушен п. 6.2.33 ПТЭТЭ	29.11.2019
28.	Не обеспечено наличие записей в паспорте тепловой сети о ремонтах	пункт 199.3 ПЛ. Нарушен п. 6.2.33 ПТЭТЭ	29.11.2019
29.	Не обеспечено наличие записей в паспорте тепловой сети о технических освидетельствованиях	пункт 199.5 ПЛ. Нарушен п. 6.2.33 ПТЭТЭ	29.11.2019
30.	Не обеспечена периодичность испытаний на плотность водоводяных и пароводяных подогревателей (не реже 1 раза в 4 месяца) систем горячего водоснабжения	пункт 265.2 ПЛ. Нарушен п.п. 2.8.1 10.1.13 ПТЭТЭ	29.11.2019

За невыполнение в установленный срок законного предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание от 29.08.2019 № 02-16-06/595 составлено на 4 листах в двух экземплярах.

Подписи должностных лиц, выдавших предписание:

Государственный инспектор  М.Н. Садыков «29» августа 2019г
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

Один экземпляр предписания для исполнения получил:
Главный инженер Открытого акционерного общества «Издательско-полиграфическое предприятие «Алтай» Прокопьев Иван Васильевич

 «29» 08 2019г
(должность, Ф.И.О., подпись, дата, полномочия)

Отметка об отказе от получения экземпляра предписания:

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)